

ΚΑΤΩΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ			
ΣΥΜΒΟΛΟ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ	ΠΡΟΔ. ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χαμικιό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - RC136B PSU W50L00 1 x26S/830 NOC (ενδεδειγμένος τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 22.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm:2600, 127.7lm/W CCT: 3000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χαμικιό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - DN145B PSU W160 1x10S/840 (ενδεδειγμένος τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 11.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm:1100, 100.0lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χαμικιό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - RC136B PSU W50L00 1 x26S/840 NOC (ενδεδειγμένος τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 31.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm:3100, 138.4lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χαμικιό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - RC132V G2 L16200 1x34S/840 ALC26S/840 NOC (ενδεδειγμένος τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 29.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm:3600, 124.1lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χαμικιό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - WT120C G2 L1200 1x27S/840 (ενδεδειγμένος τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 20.5W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm:2700, 131.7lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χαμικιό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - WT120C G2 L16200 1x34S/840 (ενδεδειγμένος τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 24.5W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm:3400, 138.8 lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΛΑΜΠΗΡΑ LED ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΣΤΕΡΙΟ ΧΩΡΟ		
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΛΑΜΠΗΡΑ LED ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΣΤΕΡΙΟ ΧΩΡΟ		
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ LED ΙΣΧΥΟΣ 25W ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΕ ΕΣΤΕΡΙΟ ΧΩΡΟ		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	
	ΔΙΚΟΤΗΤΗ ΜΟΝΟΣ ΑΥΓΑΣ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΔΙΚΟΤΗΤΗ ΚΟΜΑΤΙΩΝ ΑΥΓΑΣ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΔΙΚΟΤΗΤΗ ΑΝΕ ΡΕΤΟΥΣ ΑΥΓΑΣ / ΜΕΛΕΣΟΣ
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΜΑΝΟΜΕΤΑΛΛΟΥ
	ΑΝΑΚΕΥΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΩΜΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 04 ΜΕ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΟΜΑΙΟΚΟΤΗΤΗ 15nm ΚΑΙ ΔΗΛΟΥΣΤΗΡΕΜΕΝΗ ΤΙΜΑΝ ΣΕΥΣΤΕΡΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΑΝΑΚΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (P42) ΜΕ BLED 3000LM ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΟΔΟΥ 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΝΣΤΩΝ 60min ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κύριος Έργο

ALD
totini - xyrafi

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΈργοΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ)

Θέση ΈργουΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-ΦΑΛΟΥ-ΚΥΜΟΘΩΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, Ο.Τ. 98/98

Κλίμα

Μελετητές Έργου

Τοπογραφική μελέτη

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Αρχιτεκτονική μελέτη

ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΥΡΑΦΗ
Αρχιτέκτων μηχανικός

Στατική μελέτη

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μηχανολογική μελέτη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡ.ΒΕΝΙΕΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Φύση μελέτης

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Αριθμός σχεδίου

101

Τίτλος σχεδίου

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΩΦΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Κλίμακα

1:50

Ημερομηνία

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Υπογραφή/Σφραγίδα μηχανικού

Υπογραφή/Σφραγίδα υπαλλήλου

Μελέτη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡ.ΒΕΝΙΕΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΣΤ.38
ΑΔΑΔ ΟΔΗΓΕΙΟΥ ΔΟΥ. ΚΟΝΑΡΤΟΥ
Α.ΜΕΤΕΩΡ. ΕΠ. 1994/04.04.1994
ΥΠ. 2446/2006/Ε.Σ.Μ.Π. ΣΥΝΕΧΕΣ

Μελέτη

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΣΤ.38
ΑΔΑΔ ΟΔΗΓΕΙΟΥ ΔΟΥ. ΚΟΝΑΡΤΟΥ
Α.ΜΕΤΕΩΡ. ΕΠ. 1994/04.04.1994
ΥΠ. 2446/2006/Ε.Σ.Μ.Π. ΣΥΝΕΧΕΣ

Σφραγίδα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ

Σφραγίδα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡ.ΒΕΝΙΕΡΗΣ