



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ			
ΣΥΜΒΟΛΟ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ	ΠΡΟΔ. ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ - Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χαμικιό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - RC136B PSU W60.00 1 x26S/830 NOC (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 22.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm:2800, 127.7lm/W CCT: 3000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ - Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χαμικιό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - DN145B PSU T166 1x10S/840 (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 11.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm:1100, 100.0lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ - Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χαμικιό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - RC136B PSU W60.00 1 x26S/840 NOC (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 22.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm:2800, 127.7lm/W CCT: 3000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ - Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χαμικιό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - RC132V G2 L 1200 1x27S/840 (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 29.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm:3400, 136.8lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ - Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χαμικιό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - WT120C G2 L 1200 1x27S/840 (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 20.5W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm:2700, 131.7lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ - Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χαμικιό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - WT120C G2 L 1520 1x34S/840 (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 24.5W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm:3400, 136.8lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΛΑΜΠΗΡΑ LED ΚΑΛΑΜΑΚΙΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΣΤΕΡΝΟ ΧΩΡΟ		
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΛΑΜΠΗΡΑ LED ΚΑΛΑΜΑΚΙΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΣΤΕΡΝΟ ΧΩΡΟ		
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΤ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ LED ΙΣΧΥΟΣ 25W ΚΑΛΑΜΑΚΙΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟ ΣΕ ΕΣΤΕΡΝΟ ΧΩΡΟ		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	
	ΔΙΑΚΟΤΗ ΜΟΝΟΣ ΑΓΙΟΣ / ΣΤΕΓΑΝΟ
	ΔΙΑΚΟΤΗ ΚΟΜΑΤΕΡ ΑΓΙΟΣ / ΣΤΕΓΑΝΟ
	ΔΙΑΚΟΤΗ ΑΕ ΡΕΤΟΥΣ ΑΓΙΟΣ / ΜΕΛΑΝΟ
	ΜΥΤΩΝ ΚΑΜΑΚΙΟ
	ΑΝΑΚΛΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 024 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΤΗ 15min ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΗΤΗΡΕΣ ΤΟΝΑΙ & ΕΥΑΙΩΘΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΑΝΑΚΛΕΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (P42) ΜΕ LED 300lm ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΟΔΟΥ / ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΝΑΤΟΝ 60min ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κύριος Έργο

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Έργο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ)

Θέση Έργου

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-ΦΑΓΟΥ-ΚΥΜΟΘΩΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, Ο.Τ. 98/98

Κλίμα

Μελετητές Έργου

Τοπογραφική μελέτη

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Αρχιτεκτονική μελέτη

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΡΑΦΗ
Αρχιτέκτων μηχανικός

Στατική μελέτη

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μηχανολογική μελέτη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡ.ΒΕΝΙΕΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Φάση μελέτης

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Αριθμός σχεδίου

102

Τίτλος σχεδίου

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΟΥΠΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Κλίμα

1:50

Ημερομηνία

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Υπογραφή/Σφραγίδα μηχανικού

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡ.ΒΕΝΙΕΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ 07/28
ΑΔΑΔ ΟΔΗΓΩΝ ΑΔΥ. ΚΟΝΑΡΤΟΥ
ΑΜΕΣΤΟΤΗΤΑ 1994 (ΑΔΑΔ 0046-1994)
ημ. 24/6/2009, 5-10/11/2019, 9/11/2020

Υπογραφή/Σφραγίδα υπαλλήλου

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ