







ΣΥΜΒΟΛΟ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ	ΠΡΟΔ. ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	ΦΕΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χωρετό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - RC136B PSU W60.60 1 x 26S/830 NDC (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 22.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm: 2500, 127.7lm/W CCT: 3000K CRI: 80	
	ΦΕΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χωρετό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - RC136B PSU W60.60 1 x 26S/840 (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 31.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm: 1100, 100.0lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χωρετό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - RC136B PSU W60.60 1 x 43S/840 DC (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 31.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm: 4300, 138.4lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χωρετό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - RC132V S4 W60.60 1 x 43S/840 NDC (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 20.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm: 3600, 124.1lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χωρετό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - WTL200 G2 L1200 1x27S/840 (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 20.2W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm: 2700, 131.7lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χωρετό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - WTL200 G2 L1200 1x34S/840 (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 24.5W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm: 3400, 138.8 lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΑΛΗΤΗΡΑ LED ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ		
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΧΩΛΕΥΤΟ ΜΕ ΑΛΗΤΗΡΑ LED ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ		
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΤ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ LED ΙΣΧΥΟΣ 25W ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΛΕΥΤΟ ΣΕ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	
	ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΟΝΟΣ, ΑΥΛΟΣ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΟΜΑΤΕΡ ΑΥΛΟΣ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΡΕΛΕΥΟ ΑΥΛΟΣ / ΜΕΣΑΙΟΣ
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟΣΤΑΣΟΥ
	ΑΝΑΚΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 10A, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΤΗΤΗ 15min ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΟΝΑΚ & ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΜΗΣ ΑΝΑΚΕΥΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΦΑΛΕΑΣ (IP42) ΜΕ BLEED 300lm ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΟΧΟΥ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΦΗΝΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 90min ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Κύριος Έργο
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Έργο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ)
Βίαι Έργο
ΠΑΠΑΦΑΛΕΣΣΑ-ΦΑΥΝΟΥ-ΚΥΜΟΘΩΗΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, Ο.Τ. 98/98
Κλίμα


Μελετητής Έργο
Τοπογραφική μελέτη
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Αρχιτεκτονική μελέτη
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΡΑΦΗ
Αρχιτέκτων μηχανικός
Στατική μελέτη
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Μηχανολογική μελέτη
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡ.ΒΕΛΤΕΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Θάση μελέτης
ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Αριθμός σχεδίου
104

Τίτλος σχεδίου
ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΩΦΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ
Κλίμα
1:50
Ημερομηνία
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Υπογραφή/Σφραγίδα μηχανικού
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡ.ΒΕΛΤΕΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΔΜΙ.ΟΝΟΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤ. ΚΟΛΑΡΤΟΥ
Α.ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΟΝΟΜΙΑΣ
τηλ. 210.21.21.21
Υπογραφή/Σφραγίδα υπαλλήλου
Υπογραφή/Σφραγίδα υπαλλήλου
