



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ			
ΣΥΜΒΟΛΟ	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ	ΠΡΟΔ. ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χωρητικό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - RC1368 PSU W60L80 1 x 365/840 NDC (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 22.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm: 2500, 127.7lm/W CCT: 3000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χωρητικό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - DN1458 PSU D166 1 x 105/840 (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 11.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm: 160, 109.0lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Χωρητικό ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - RC132V 6x W60L80 PSU 1 xLED 365/840 NDC (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 29.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm: 4300, 136.4lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Οροφής ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - WT1200 G2 L1200 1x275/840 (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 29.0W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm: 2700, 131.7lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: Οροφή ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ: Οροφής ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Philips - WT1200 G2 L15200 1x345/840 (ενδεικτικός τύπος)	LAMP TYPE: LED MAX LOAD: 24.5W POWER SUPPLY: 200-240 V Lm: 3400, 138.6 lm/W CCT: 4000K CRI: 80	
	ΦΩΤΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΛΑΜΠΗ LED ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΣΤΕΡΙΟ ΧΩΡΟ		
	ΦΩΤΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΚΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΛΑΜΠΗ LED ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΣΤΕΡΙΟ ΧΩΡΟ		
	ΦΩΤΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΤ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ LED ΣΧΕΔΟΣ 25W ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟ ΣΕ ΕΣΤΕΡΙΟ ΧΩΡΟ		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	
	ΔΙΑΚΟΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΑΥΛΟΣ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΤΗΣ ΚΟΜΒΙΩΤΕΡ ΑΥΛΟΣ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΔΙΑΚΟΤΗΣ ΑΜΕ ΡΕΤΟΥΡ ΑΚΡΙΒΕΣ / ΜΕΛΑΝΟΣ
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣΤΑΣΟΥ
	ΑΝΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 12A ΜΕ ΕΚΚΕΝΩΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΤΗ 15min ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΤΗΡΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΘΩΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΑΝΚΕΥΗΣ ΔΙΩΝΕ ΕΝΤΟΝΗΣ
	ΦΩΤΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ (IP42) ΜΕ LED 300lm ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΞΟΧΟΥ Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 90min ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Κύριος Έργο

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Έργο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΠΛΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΕ ΥΠΟΓΕΟ)

Βάση Έργου

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-ΦΑΥΝΟΥ-ΚΥΜΟΘΟΗΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, Ο.Τ. 98/98

Κλίμα



Μελέτης Έργου

Τοπογραφική μελέτη

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Αρχιτεκτονική μελέτη

ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΥΡΑΦΗ
Αρχιτέκτων μηχανικός

Στατική μελέτη

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ
Πολτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μηχανολογική μελέτη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡ.ΒΕΝΙΕΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Φάση μελέτης

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Αριθμός σχεδίου

105

Τίτλος σχεδίου

ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΟΨΗ Γ' ΟΡΟΦΟΥ

Κλίμακα

1:50

Ημερομηνία

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Υπογραφή/Σφραγίδα μηχανικού

Υπογραφή/Σφραγίδα υπηρέτη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡ.ΒΕΝΙΕΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΔΜ: 0454969, ΑΔΤ: 30494709
ΑΝΕΞΟΤΗΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 1999
τηλ: 210 2138911, e-mail: stvbenier@gmail.com

