

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ					
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΕΣΤΙΜΩΤΗΡΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΣΤΕΙΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
		(m³/h)	(Pa)	(kW)	
FAN 01	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ IN LINE ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΣΙΔΕΡΟΤΥΡΟ	100	80	0,026	TD 250/100 (220/240V 50) RE - 0 026 kW
FAN 02	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ IN LINE W/C	100	80	0,026	TD 160/100 (220/240V 50) RE - 0 026 kW
FAN SECTION 01	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΘΥΚΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΑΝΟΣ ΤΥΓΙΣΤΕΡ	800	350	0,140	MUB-F 042 450C4
FAN SECTION 02	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΘΥΚΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΑΝΟΣ ΤΥΓΙΣΤΕΡ	800	300	0,219	MUB 025 355E/V silero Multibox
FAN SECTION 03	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΘΥΚΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΑΝΟΣ ΤΥΓΙΣΤΕΡ	3800	300	0,652	MUB 042 450E-K Multibox



	<div data-cs="2" data-kind="parent"> <div> <div>ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ</div> <div> <div>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ</div> <div> <div>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</div> <div>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ</div> </div> </div> <div> <div>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</div> <div>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ</div> </div> </div> <div> <div>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</div> <div>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ</div> </div> </div>
Κέρως Έγγραφο	ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Έργο	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΛΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ)
Θέση Έργου	ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-ΦΑΝΟΥΣ-ΚΥΜΟΘΟΥΣΗ, ΓΑΛΑΤΣΙ, Ο.Τ. 98/98
Κατάσταση	
Μελέτες Έργου	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΥΡΑΦΗ Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΣΤΑΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡ. ΒΕΛΙΝΙΕΡΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός
Φάση μελέτης	ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Αριθμός σχεδίου ΚΛΑ3
Τίτλος σχεδίου	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΟΓΩΓΟΙ ΚΑΤΩΦΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ Κλίμα 1:50
Υπογραφή/Έγκριση μηχανικού	Υπογραφή/Έγκριση υπαρχόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
Υπογραφή/Έγκριση μηχανικού	Υπογραφή/Έγκριση υπαρχόντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ