

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	20ΕΤΙΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΑ	
ρ: ειδικό βάρος (Kg/m ³)	1000
g: επιτάχυνση βαρύτητας (m/sec ²)	9,81
n: βαθμός απόδοσης (0,65-0,85)	0,85
Α/Σ	ΑΣ-Χ1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ	3
ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (m ³ /h)	120,00
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	90,00
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ P _α (Kw)	34,62
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ P ₂ (Kw)	41,55
cosφ (σε εγκατάσταση με inverter)	0,95
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (KVA)	131,20
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ	No 6 (135kVA)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (A)	200

ΤΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	20ΕΤΙΑ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	
Α/Σ	ΑΣ-Χ1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ	3
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (m ³ /h)	3,00
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (m)	90,00
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ (P ₂ -Kw) ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	45,00
cosφ (σε εγκατάσταση με inverter)	0,95
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ (KVA)	142,11
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ	No 6 (135kVA)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (A)	200